



Wichtige Informationen




Nach einem Zählerwechsel kann es vorkommen, dass sich bei Ihnen in der Wasserhausinstallation Ablagerungen gelöst haben, die wiederum zu trübem Wasser führen können. Sollte dieses Problem bei Ihnen auftreten, führen Sie bitte folgende Maßnahmen durch:



Lassen Sie das Wasser an jeder Entnahmestelle 3-5 Minuten laufen.



Überprüfen und reinigen Sie den Filter Ihres Wasserhausanschlusses.



Überprüfen und reinigen Sie die Perlatoren an Ihren Wasserhähnen.